GSC_CCS_RJ_GB

高新水务集团供水运营公司
第一供水厂出厂水日检报告（国标）

样品名称	出厂水	检测依据	《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750.1～5750.13）；《城市给水工程项目规范》(GB 55026-2022)	编制人	米青青	检测专用章
样品编号	C2611011589			审核人	李培姗	
采样日期	2026-11-01			签发人		
检测日期	2026-11-01	判定标准	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）	签发日期		

序号	检验项目	标准限值	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位)/度	15	<5	合格
2	臭和味	无异臭、异味	无	合格
3	肉眼可见物	无	无	合格
4	浑浊度（散射浑浊度单位）/(NTU)	1	<0.5	合格
5	pH	不小于6.5且不大于8.5	7.81	合格
6	二氧化氯/(mg/L)	与水接触时间≥30min，出厂水限值≤0.8，出厂水余量≥0.1	0.22	合格
7	高锰酸盐指数（以 O_2计）/(mg/L)	3	1.13	合格
8	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出（2026年10月30日结果）	合格
9	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出（2026年10月31日结果）	合格
10	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出（2026年10月31日结果）	合格

注： 1、本检验数据只对所检样品负责。

2、本检验报告不得涂改、增删，未经签字盖章无效。

WSC_CCS_RJ

高新水务集团污水处理服务公司
第一污水处理厂日检报告

样品名称	出厂水	检测依据	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 HJ1083-2020《排污单位自行监测技术指南水处理》	编制人	孙璐
样品编号	WS2611016270			审核人	石志杰
采样日期	2026-11-01			签发人	辛超英
检测日期	2026-11-01	判定标准	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（一级标准，A标准） DB13/2796-2018《子牙河流域水污染物排放标准》	签发日期	2026-11-02 10:59:16

序号	检验项目	检验方法	标准限值	检测结果	单项判定
1	化学需氧量（COD_{cr}）	重铬酸盐法	≤40mg/L	29	合格
2	生化需氧量（BOD_5）	稀释与接种法	≤10mg/L	2.29	合格
3	总氮（以N计）	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	≤15mg/L	9.86	合格
4	氨氮（以N计）	纳氏试剂分光光度法	水温＞12℃时控制指标为≤2.0mg/L，水温≤12℃时控制指标为≤3.5mg/L	1.30	合格
5	总磷（以P计）	钼酸铵分光光度法	≤0.4mg/L	0.06	合格
6	pH	玻璃电极法	6—9	8.36	合格
7	悬浮物（SS）	重量法	≤10mg/L	5	合格
8	粪大肠菌群数	酶底物法	≤1000（MPN/L）	未检出	合格
9	水温	温度计	- -	26.6	- -
10	色度	稀释倍数法	≤30倍	5	合格

注：五日生化需氧量为五天前水样数据。粪大肠菌群为前一天水样数据。

填报日期： 2026-11-01

DEWSC_CCS_RJ

高新水务集团循化环境公司
第二污水处理厂日检报告

样品名称	出厂水	检测依据	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 HJ1083-2020《排污单位自行监测技术指南水处理》	编制人	王素仙	检测专用章
样品编号	ws261101001			审核人	金长林	
采样日期	2026-11-01			签发人	张立群	
检测日期	2026-11-01	判定标准	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（一级标准，A标准） DB13/2796-2018《子牙河流域水污染物排放标准》	签发日期	2026-11-02 10:15:09	

序号	检验项目	检验方法	标准限值	检测结果	单项判定
1	化学需氧量（COD_{cr}）	重铬酸盐法	≤40mg/L	18	合格
2	生化需氧量（BOD_5）	稀释与接种法	≤10mg/L	2.87	合格
3	总氮（以N计）	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	≤15mg/L	7.03	合格
4	氨氮（以N计）	纳氏试剂分光光度法	水温＞12℃时控制指标为≤2.0mg/L，水温≤12℃时控制指标为≤3.5mg/L	0.05	合格
5	总磷（以P计）	钼酸铵分光光度法	≤0.4mg/L	0.12	合格
6	pH	玻璃电极法	6—9	7.57	合格
7	悬浮物（SS）	重量法	≤10mg/L	1	合格
8	粪大肠菌群数	酶底物法	≤1000（MPN/L）	/	合格
9	色度	稀释倍数法	≤30倍	2	合格

填报日期：　2026-11-02