GSC_CCS_RJ_GB

# 高新水务集团供水运营公司
# 第一供水厂出厂水日检报告（国标）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | 出厂水 | 检测依据 | 《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750.1～5750.13）；《城市给水工程项目规范》(GB 55026-2022) | 编制人 | | 检测专用章 |
| 样品编号 | C2611151662 | | | 审核人 | | |
| 采样日期 | 2026-11-15 | | | 签发人 | | |
| 检测日期 | 2026-11-15 | 判定标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 签发日期 | | |

| 序号 | 检验项目 | 标准限值 | 检测结果 | 单项判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 色度（铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | 合格 |
| 2 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
| 3 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
| 4 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/(NTU) | 1 | <0.5 | 合格 |
| 5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.58 | 合格 |
| 6 | 二氧化氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min，出厂水限值≤0.8，出厂水余量≥0.1 | 0.24 | 合格 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以 $O_2$计）/(mg/L) | 3 | 1.15 | 合格 |
| 8 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出（2026年11月13日结果） | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出（2026年11月14日结果） | 合格 |
| 10 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出（2026年11月14日结果） | 合格 |

注： 1、本检验数据只对所检样品负责。

2、本检验报告不得涂改、增删，未经签字盖章无效。

WSC_CCS_RJ

# 高新水务集团污水处理服务公司
# 第一污水处理厂日检报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | 出厂水 | 检测依据 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》<br>HJ1083-2020《排污单位自行监测技术指南水处理》 | 编制人 | |
| 样品编号 | WS2611156592 | | | 审核人 | |
| 采样日期 | 2026-11-15 | | | 签发人 | |
| 检测日期 | 2026-11-15 | 判定标准 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（一级标准，A标准）<br>DB13/2796-2018《子牙河流域水污染物排放标准》 | 签发日期 | |

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 标准限值 | 检测结果 | 单项判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学需氧量（$COD_{cr}$） | 重铬酸盐法 | ≤40mg/L | 29 | 合格 |
| 2 | 生化需氧量（$BOD_5$） | 稀释与接种法 | ≤10mg/L | 2.35 | 合格 |
| 3 | 总氮（以N计） | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | ≤15mg/L | 8.66 | 合格 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 纳氏试剂分光光度法 | 水温＞12℃时控制指标为≤2.0mg/L，水温≤12℃时控制指标为≤3.5mg/L | 1.41 | 合格 |
| 5 | 总磷（以P计） | 钼酸铵分光光度法 | ≤0.4mg/L | 0.06 | 合格 |
| 6 | pH | 玻璃电极法 | 6—9 | 8.62 | 合格 |
| 7 | 悬浮物（SS） | 重量法 | ≤10mg/L | 4 | 合格 |
| 8 | 粪大肠菌群数 | 酶底物法 | ≤1000（MPN/L） | 未检出 | 合格 |
| 9 | 水温 | 温度计 | - - | 24.2 | - - |
| 10 | 色度 | 稀释倍数法 | ≤30倍 | 5 | 合格 |

**注：五日生化需氧量为五天前水样数据。粪大肠菌群为前一天水样数据。**

填报日期： 2026-11-15

DEWSC_CCS_RJ

# 高新水务集团循化环境公司
# 第二污水处理厂日检报告

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | 出厂水 | 检测依据 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》<br>HJ1083-2020《排污单位自行监测技术指南水处理》 | 编制人 | 王素仙 | 检测专用章 |
| 样品编号 | ws261115001 | | | 审核人 | | |
| 采样日期 | 2026-11-15 | | | 签发人 | | |
| 检测日期 | 2026-11-15 | 判定标准 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（一级标准，A标准）<br>DB13/2796-2018《子牙河流域水污染物排放标准》 | 签发日期 | | |

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 标准限值 | 检测结果 | 单项判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学需氧量（$COD_{cr}$） | 重铬酸盐法 | ≤40mg/L | 17 | 合格 |
| 2 | 生化需氧量（$BOD_5$） | 稀释与接种法 | ≤10mg/L | 3.21 | 合格 |
| 3 | 总氮（以N计） | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | ≤15mg/L | 5.59 | 合格 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 纳氏试剂分光光度法 | 水温＞12℃时控制指标为≤2.0mg/L，水温≤12℃时控制指标为≤3.5mg/L | 0.06 | 合格 |
| 5 | 总磷（以P计） | 钼酸铵分光光度法 | ≤0.4mg/L | 0.18 | 合格 |
| 6 | pH | 玻璃电极法 | 6—9 | 7.58 | 合格 |
| 7 | 悬浮物（SS） | 重量法 | ≤10mg/L | 1 | 合格 |
| 8 | 粪大肠菌群数 | 酶底物法 | ≤1000（MPN/L） | / | 合格 |
| 9 | 色度 | 稀释倍数法 | ≤30倍 | 2 | 合格 |

填报日期：　2026-11-16