GSC_CCS_RJ_GB

高新水务集团供水运营公司
第一供水厂出厂水日检报告（国标）

<table>
<tr><td>样品名称</td><td>出厂水</td><td rowspan="3">检测依据</td><td rowspan="3">《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750.1～5750.13）；
《城市给水工程项目规范》(GB 55026-2022)</td><td>编制人</td><td>孙明坤</td><td rowspan="4">检测专用章</td></tr>
<tr><td>样品编号</td><td>C2611261723</td><td>审核人</td><td>李培姗</td></tr>
<tr><td>采样日期</td><td>2026-11-26</td><td>签发人</td><td></td></tr>
<tr><td>检测日期</td><td>2026-11-26</td><td>判定标准</td><td>《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）</td><td>签发日期</td><td></td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">检验项目</td><td>标准限值</td><td colspan="2">检测结果</td><td>单项判定</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">色度（铂钴色度单位)/度</td><td>15</td><td colspan="2"><5</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">臭和味</td><td>无异臭、异味</td><td colspan="2">无</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">肉眼可见物</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">浑浊度（散射浑浊度单位）/(NTU)</td><td>1</td><td colspan="2"><0.5</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">pH</td><td>不小于6.5且不大于8.5</td><td colspan="2">7.64</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">二氧化氯/(mg/L)</td><td>与水接触时间≥30min，出厂水限值≤0.8，出厂水余量≥0.1</td><td colspan="2">0.24</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">高锰酸盐指数（以 O_2计）/(mg/L)</td><td>3</td><td colspan="2">1.05</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">菌落总数/(CFU/mL)</td><td>100</td><td colspan="2">未检出（2026年11月24日结果）</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">总大肠菌群/(MPN/100mL)</td><td>不应检出</td><td colspan="2">未检出（2026年11月25日结果）</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)</td><td>不应检出</td><td colspan="2">未检出（2026年11月25日结果）</td><td>合格</td></tr>
</table>

注： 1、本检验数据只对所检样品负责。

2、本检验报告不得涂改、增删，未经签字盖章无效。

WSC_CCS_RJ

高新水务集团污水处理服务公司
第一污水处理厂日检报告

样品名称	出厂水	检测依据	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 HJ1083-2020《排污单位自行监测技术指南水处理》	编制人	孙璐
样品编号	WS2611266845			审核人	石志杰
采样日期	2026-11-26			签发人	
检测日期	2026-11-26	判定标准	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（一级标准，A标准） DB13/2796-2018《子牙河流域水污染物排放标准》	签发日期	

序号	检验项目	检验方法	标准限值	检测结果	单项判定
1	化学需氧量（COD_{cr}）	重铬酸盐法	≤40mg/L	29	合格
2	生化需氧量（BOD_5）	稀释与接种法	≤10mg/L	2.62	合格
3	总氮（以N计）	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	≤15mg/L	5.73	合格
4	氨氮（以N计）	纳氏试剂分光光度法	水温＞12℃时控制指标为≤2.0mg/L，水温≤12℃时控制指标为≤3.5mg/L	0.663	合格
5	总磷（以P计）	钼酸铵分光光度法	≤0.4mg/L	0.06	合格
6	pH	玻璃电极法	6—9	8.90	合格
7	悬浮物（SS）	重量法	≤10mg/L	4	合格
8	粪大肠菌群数	酶底物法	≤1000（MPN/L）	未检出	合格
9	水温	温度计	- -	23.0	- -
10	色度	稀释倍数法	≤30倍	5	合格

注：五日生化需氧量为五天前水样数据。粪大肠菌群为前一天水样数据。

填报日期： 2026-11-26

DEWSC_CCS_RJ

高新水务集团循化环境公司
第二污水处理厂日检报告

样品名称	出厂水	检测依据	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 HJ1083-2020《排污单位自行监测技术指南水处理》	编制人	王素仙	检测专用章
样品编号	ws261126001			审核人		
采样日期	2026-11-26			签发人		
检测日期	2026-11-26	判定标准	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（一级标准，A标准） DB13/2796-2018《子牙河流域水污染物排放标准》	签发日期		

序号	检验项目	检验方法	标准限值	检测结果	单项判定
1	化学需氧量（COD_{cr}）	重铬酸盐法	≤40mg/L	16	合格
2	生化需氧量（BOD_5）	稀释与接种法	≤10mg/L	3.03	合格
3	总氮（以N计）	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	≤15mg/L	6.72	合格
4	氨氮（以N计）	纳氏试剂分光光度法	水温＞12℃时控制指标为≤2.0mg/L，水温≤12℃时控制指标为≤3.5mg/L	0.04	合格
5	总磷（以P计）	钼酸铵分光光度法	≤0.4mg/L	0.28	合格
6	pH	玻璃电极法	6—9	7.58	合格
7	悬浮物（SS）	重量法	≤10mg/L	1.5	合格
8	粪大肠菌群数	酶底物法	≤1000（MPN/L）	/	合格
9	色度	稀释倍数法	≤30倍	2	合格

填报日期：　2026-11-26